



Toszek, dnia 04.12.2023r.

IKP.7013.159.2021

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel. (32) 237 80 00
fax (32) 237 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.um.toszek.pl

MIP GMINY: 969104695
REGON GMINY: 146257721

NIP URZĘDU: 9691024612
REGON URZĘDU: 000229002

Referat Inwestycji
Spraw Komunalnych
& Planowania
Przestrzennego

tel. (32) 237 80 38
(32) 237 80 26
(32) 237 80 21
(32) 237 80 30

ikp@toszek.pl

STB Sp. z o.o.

ul. Bór 151 c

42 -202 Częstochowa

dot. usterki na obiekcie Przedszkole w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13a (Umowa IKP.7031.159.2021 z dnia 11.08.2021r.)

Informuję o usterce stwierdzonej w obiekcie Przedszkola :

niska temperatura w pomieszczeniach przedszkola nie przekraczająca 14 stopni C.
Zgodnie z zapisami § 19 ust. 3 umowy IKP. 7013. 159. 2021 Z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w razie nieprzystąpienia do usunięcia wady w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania niniejszego pisma, bądź nie usunięcia wady w terminie do
18 grudnia 2023 r. Gmina Toszek powierzy usunięcie wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 5) Gmina Toszek zastosuje wobec
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy za
opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego
po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.

Z poważaniem


Zastępca Burmistrza
mgr Piotr Kunce

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a

Częstochowa, dnia 11.12.2023r.

Gmina Toszek
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

Numer sprawy: IKP.7013.32.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przedszkola publicznego w Kotulinie**”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.12.2022r. dotyczącego usterek w obiekcie Przedszkola informujemy iż instalacja centralnego ogrzewania została wykonana przez naszą spółkę zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace zostały odebrane przez Inspektora Nadzoru o czym świadczy podpisany w dniu 05.12.2022 roku bezusterkowy protokół odbioru. W dniu 23.01.2023 roku został przeszkolony personel zarządzający obiektem w temacie obsługi systemu grzewczego. Ponadto w dniu 29.11.2023 roku na życzenie użytkownika przyjechał na budowę instalator, który ponownie ustawił wszystkie parametry i ponownie wszystko działało poprawnie. Nasza spółka nie może odpowiadać za złe użytkowanie instalacji.

Z poważaniem,

Michał Rosa
PREZES ZARZĄDU

Michał Rosa