



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 16.04.2019 r.

IKP.0003.2.2019

3595 2019

Sz. P.

Andrzej Wrazidło

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszka

tel.: (32) 237 80 60
fax: (32) 233 41 41

umtoszka@toszek.pl
referat@toszek.pl
urzad@urzedo.toszek.pl

NIP GMINY: 569160565
REGON GMINY: 276257731

NIP URZĘDU: 961174642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Inwestycji
Spraw Komunalnych
i Planowania
Przestrzennego

tel.: (32) 237 80 36
(32) 237 80 26
(32) 237 80 21
(32) 267 80 40

urzedo.toszek.pl

Dot: zapytania ws. ul. Świńskiej w Kotulinie

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dn. 27.03.2019 r. informuję, co następuje:

Przebudowa ul. Świńskiej w Kotulinie została zaprojektowana przez uprawnionego projektanta i zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Gliwicach właśnie jako przebudowa, co w konsekwencji ograniczało możliwości wyjścia poza istniejący pas drogowy a tym bardziej jego poszerzenie. Należy jednak podkreślić, iż jezdnia posiada taką samą szerokość jak przed przebudową, a chodnik został zaprojektowany zgodnie z parametrami określonymi w rozporządzeniu Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (do czego zobligowany był projektant). Ponadto zostały zaprojektowane tzw. mijanki które pozwalają na bezkolizyjne minięcie się pojazdów. Mając na uwadze ograniczone możliwości terenowe i fakt że jezdnia zachowuje dotychczasową szerokość, nie stwierdzono pola do konsultacji społecznych. Jeżeli chodzi o odwodnienie drogi to zachowano jego dotychczasowy charakter czyli jako odwodnienie powierzchniowe z rozplywem na pobocza i z odprowadzeniem do rowu otwartego przy ul. Gliwickiej.

Kwestia dalszego odcinka ul. Świńskiej od zabudowań do wiaduktu i poza nim, była przedmiotem ustaleń z Panem Soltysem Albertem Osmandą, który zwrócił się do pracownika urzędu odpowiedzialnego za drogi, o udostępnienie solectwu frezowin pozyskanych w czasie remontu ul. Świńskiej. Ustalono iż materiał ma zostać złożony w rejonie przedszkola, na terenie gminnym, a jego rozprowadzeniem i naprawą drogi zajmie się Pan Soltys w własnym zakresie.

Jeżeli chodzi o nośność wiaduktu w ciągu ul. Świńskiej, to jest ona określona w książce obiektu mostowego na 300 kN, co w przeliczeniu wynosi ponad 30t. Wobec powyższego wiadukt ten nie ogranicza dostępu służb ratowniczych do mieszkańców posesji nr 33.

Z poważaniem:

Zastępca Burmistrza

mgr Andrzej Wrazidło

Otrzymuje:

- adresat
- a/a

Kierownik Referatu
Referat inwestycji, spraw Komunalnych
i Planowania Przestrzennego

mgr Mgr. Bernard Cebula